

FIRE SAFETY CERTIFICATE

APPENDIX - XII

No.

Dated:

Certified that the **RUKMANI BIRLA MODERN HIGH SCHOOL** (name of the building or premises) at **201, SHANTI NAGAR, GOPALPURA BYPASS, JAIPUR, RAJASTHAN** (address) comprised of **G+2** (upper floors) owned/ occupied by **RUKMANI BIRLA MODERN HIGH SCHOOL** (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **12-October-2023** (date of inspection) in the presence of **MR. VIRENDRA SINGH NARUKA** (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes **XII (X/ XII)** With effect from **12-OCTOBER-2023** for a period of **01 (One)** year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटोप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटोप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Verified on Behalf of NOC No- LSG/JAIPUR GREATER/FIRE NOC/2022-23/15595

Issued on 12/10/2023 (date of issue) at Jaipur (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: देवराज यादव

Name

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम ग्रेटर, जायपुर

Designation

Fire Officer

Name & Address of Department/ Office: Mansarovar Zone
Nagar Nigam Jaipur Greater